



## Informationsvorlage

## Drucksache Nr. 84/2009

Beratungsfolge		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum
Bauausschuss	Ja	07.05.2009

### Friedhofsmauer auf dem evangelischen Friedhof

#### I. Information

1. Der Bauausschuss hat bereits im Jahre 2004 dem Abbruch der südlichen Friedhofsmauer und der Herstellung einer neuen Ziegelmauer zugestimmt. Es wurde jedoch vereinbart, dass die Mauer noch erhalten bleibt, solange die Standsicherheit gewährleistet ist.
2. Die Vermessungsabteilung des Stadtplanungsamtes hat die Mauer in halbjährlichen Abständen überprüft und hat für den Zeitraum der letzten vier Jahre eine Senkung um lediglich 1,7 cm festgestellt. Die Neigung der alten Mauer hat sich nicht verändert.
3. Bei diesem Messergebnis kann ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass die Mauer auch weiterhin standsicher ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, die (vorsorglich) im Haushaltsplan 2009 dotierten Mittel in Höhe von 100.000 € (Erneuerung Mauer und Treppenanlage) zurückzugeben.